

Elbrachtsweg 76 · 33332 Gütersloh
Telefon: (0 52 41) 3 07 20-0
Telefax: (0 52 41) 3 07 20-79
e-mail: biotec_GmbH@t-online.de
Technologiepark · Leipziger Straße 27
09648 Mittweida · Telefon/Fax: (0 37 27) 97 63 11



biotec Umwelt-Analytik-Beratung-Service GmbH · Elbrachtsweg 76 · 33332 Gütersloh

Umwelt - Analytik - Beratung -
Service GmbH

Zertifikat zur Reinigungsfähigkeit

Hiermit bestätigen wir dem Unternehmen

Westaflexwerk GmbH
Thaddäusstraße 5, 3334 Gütersloh

die sehr gute Reinigungsfähigkeit der flexiblen, metallischen Rohre
mit der Produktbezeichnung

Quadroflex.

Die Lüftungsleitungen wurden vom Labor biotec-GmbH
mit Prüfstaub beaufschlagt und
danach einer Reinigung unterzogen.
Das Reinigungsverfahren entsprach hierbei
den Praxisbedingungen von verbauten Lüftungsleitungen.

Die Staubbelastungen wurden nach der Reinigung

zu über 90%

aus den Untersuchungsobjekten entfernt.

Der Testbericht wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Gütersloh, 26. März 2006

Dr. rer. nat. Andreas Bermppohl

Biotec- GmbH (VDI-Institut)

HRB-Nr.: 3829 Amtsgericht Gütersloh